

西遠浄化センターにおける運転状況

2018年6月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,616,572	153,886

水質分析結果	流入水		放流水	
	契約基準値	平均値	契約基準値	平均値
水温 (°C)	-	24.9	-	25.0
pH (-)	5.8~8.6	7.0	5.8~8.6	6.9
透視度 (cm)	-	4.7	-	>100
SS (mg/L)	350	172	40	2.4
BOD (mg/L)	320	186	15	9.7
COD (mg/L)	-	123	-	12.5
T-N (mg/L)	-	36.6	-	24.9
T-P (mg/L)	-	7.00	-	1.2
大腸菌群数 (個/mL)	-	224,750	3,000	<30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,026,110	67,537

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,268	40.9