

西遠浄化センターにおける運転状況

2019年1月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,329,159	139,650

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	19.5	18.7 ~ 20.7	-	20.2	19.3 ~ 20.9
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.1	3.5 ~ 4.5	-	>100	>100 ~ >100
SS (mg/L)	350	210	172 ~ 286	40	1.8	1.0 ~ 2.0
BOD (mg/L)	320	214	205 ~ 231	15	7.7	5.6 ~ 9.8
COD (mg/L)	-	140	129 ~ 151	-	11.2	9.7 ~ 12.2
T-N (mg/L)	-	41.9	40.1 ~ 43.7	-	22.8	22.3 ~ 23.3
T-P (mg/L)	-	6.9	6.8 ~ 6.9	-	0.7	0.6 ~ 0.7
大腸菌群数 (個/mL)	-	237,750		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,089,024	67,388

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,457	47.0