

西遠浄化センターにおける運転状況

2019年4月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,326,006	144,200

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	21.4	19.5 ~ 24.1	-	21.6	20.9 ~ 22.6
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.8	4.0 ~ 5.5	-	>100	>100 ~ >100
SS (mg/L)	350	220	152 ~ 348	40	2.5	2.0 ~ 3.0
BOD (mg/L)	320	235	205 ~ 245	15	8.1	6.7 ~ 11.6
COD (mg/L)	-	139	119 ~ 169	-	12.7	12.3 ~ 12.8
T-N (mg/L)	-	43.5	42.0 ~ 44.9	-	25.9	25.6 ~ 26.2
T-P (mg/L)	-	6.4	6.1 ~ 6.7	-	1.4	0.8 ~ 2.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	248,250		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,934,576	64,486

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,176	39.2