

西遠浄化センターにおける運転状況
2019年5月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,517,217	145,717

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	23.6	22.0 ~ 25.2	-	23.6	22.8 ~ 24.6
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.0 ~ 7.3	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	5.3	4.5 ~ 6.5	-	>100	>100 ~ >100
SS (mg/L)	350	164	80 ~ 196	40	2	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	191	116 ~ 218	15	6.8	3.9 ~ 10
COD (mg/L)	-	117	119 ~ 169	-	12.1	11.7 ~ 12.4
T-N (mg/L)	-	43.9	41.3 ~ 46.5	-	27.3	26.2 ~ 28.4
T-P (mg/L)	-	6.7	6.7 ~ 6.7	-	0.9	0.7 ~ 1.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	155,500		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,972,754	63,637

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,175	37.9