

西遠浄化センターにおける運転状況

2019年7月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	5,034,390	162,400

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	24.6	24.2 ~ 25.0	-	26.0	25.2 ~ 26.7
pH (-)	5.8~8.6	7.0	6.9 ~ 7.0	5.8~8.6	6.7	6.4 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.8	5.0 ~ 7.0	-	>100	>100 ~ >100
SS (mg/L)	350	159	64 ~ 218	40	1	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	184	108 ~ 228	15	5.5	2.7 ~ 7.3
COD (mg/L)	-	105	61 ~ 127	-	10.1	8.6 ~ 10.7
T-N (mg/L)	-	40.5	39.6 ~ 41.3	-	24.7	22.9 ~ 26.4
T-P (mg/L)	-	7.1	7.0 ~ 7.1	-	1.5	0.8 ~ 2.1
大腸菌群数 (個/mL)	-	218,500		3,000	<30	<30 ~ 82.0

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,074,190	66,909

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,225	39.5