様式1-5

2019年12月24日

様式集に関する質問回答書

「令和2年度西遠浄化センター電気設備改築工事その2」に関する入札参加資格について、次のとおり質問回答します。

No	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	質問回答
1	様式集	11	様式7ー10					主要機器に関する質問	施工実績の主要機器として複数台LCD監視装置、GW装置で構成される下水処理場でよろしいでしょうか。 要求水準書のデータベースサーバーと施工実績のLCD監視装置は同等な機器と考えます。	該当のLCD監視装置がGW装置からのデータ収集及び保存を実施しているのであれば、データベースサーバーと同等な機器と見做して良いと考えます。
2	様式集	4	様式6ー3					1 計画検討書	「※焼却設備の電気設備に係る計画検討資料」ありますが、焼却設備は誤記でしょうか。	誤記です。「※電気設備に係る計画検討資料」に修正いたします。
3										
4										
5										
6										
7										
8										