

西遠浄化センターにおける運転状況

2019年11月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,473,849	149,128

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	24.4	23.0 ~ 26.9	-	23.9	23.4 ~ 24.6
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.6 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.9	4.5 ~ 5.5	-	>100	>100 ~ >100
SS (mg/L)	350	187	168 ~ 204	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	205	185 ~ 224	15	8.7	5.9 ~ 10
COD (mg/L)	-	120	117 ~ 126	-	11.3	11.1 ~ 11.5
T-N (mg/L)	-	40.3	40.3 ~ 40.3	-	25.9	24.1 ~ 27.6
T-P (mg/L)	-	6.5	6.4 ~ 6.5	-	2.5	2.5 ~ 2.5
大腸菌群数 (個/mL)	-	161,250		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,789,505	59,650

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,091	36.4