

西遠浄化センターにおける運転状況

2020年6月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,439,804	147,993

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	24.6	23.8 ~ 24.9	-	25.8	25.4 ~ 26.4
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.0	4.5 ~ 5.5	-	98	95 ~ 100
SS (mg/L)	350	189	146 ~ 242	40	3	3 ~ 4
BOD (mg/L)	320	205	183 ~ 220	15	4.1	3.0 ~ 5.1
COD (mg/L)	-	110	107 ~ 116	-	11.0	10.6 ~ 11.5
T-N (mg/L)	-	45.4	45.2 ~ 45.6	-	17.8	14.3 ~ 21.2
T-P (mg/L)	-	5.9	5.7 ~ 6.1	-	2.7	2.7 ~ 2.7
大腸菌群数 (個/mL)	-	175,750		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,093,164	69,772

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,239	41.3