

西遠浄化センターにおける運転状況

2020年7月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	5,297,348	170,882

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	25.1	24.6 ~ 25.7	-	26.0	25.3 ~ 27.0
pH (-)	5.8~8.6	7.1	6.9 ~ 7.2	5.8~8.6	6.6	6.4 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.7	4.5 ~ 7.0	-	96	85 ~ 100
SS (mg/L)	350	176	116 ~ 224	40	3	2 ~ 5
BOD (mg/L)	320	166	144 ~ 194	15	3.4	2.9 ~ 4.0
COD (mg/L)	-	95	87 ~ 108	-	9.5	9.3 ~ 9.8
T-N (mg/L)	-	44.7	42.4 ~ 47.0	-	18.4	17.7 ~ 19.1
T-P (mg/L)	-	5.4	5.1 ~ 5.6	-	1.6	1.2 ~ 2.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	177,000		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,014,972	64,999

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,135	36.6