

西遠浄化センターにおける運転状況

2020年10月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,646,240	149,879

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	25.3	24.2 ~ 26.0	-	25.9	25.0 ~ 26.9
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.4	5.0 ~ 5.5	-	100	98 ~ 100
SS (mg/L)	350	233	200 ~ 264	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	191	168 ~ 217	15	4.2	3.5 ~ 5.0
COD (mg/L)	-	116	107 ~ 122	-	9.9	9.8 ~ 10.2
T-N (mg/L)	-	42.4	40.6 ~ 44.1	-	20.6	18.1 ~ 23.1
T-P (mg/L)	-	6.2	6.0 ~ 6.4	-	1.9	1.7 ~ 2.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	249,500		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,854,050	59,808

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,148	37.0