

西遠浄化センターにおける運転状況

2020年11月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,323,336	144,111

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	24.3	23.5 ~ 25.6	-	23.8	23.7 ~ 24.0
pH (-)	5.8~8.6	7.3	7.2 ~ 7.5	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.5	5.0 ~ 7.0	-	99	96 ~ 100
SS (mg/L)	350	228	216 ~ 240	40	3	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	213	187 ~ 233	15	5.3	4.1 ~ 6.5
COD (mg/L)	-	124	114 ~ 133	-	10.4	9.7 ~ 11.0
T-N (mg/L)	-	45.3	38.1 ~ 52.5	-	19.5	16.3 ~ 22.6
T-P (mg/L)	-	5.3	4.2 ~ 6.3	-	2.4	1.6 ~ 3.1
大腸菌群数 (個/mL)	-	223,250		3,000	<30	<30 ~ 74

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,768,994	58,966

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,121	37.4