

西遠浄化センターにおける運転状況

2021年2月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,074,246	145,509

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	19.0	18.9 ~ 19.3	-	19.5	18.8 ~ 20.4
pH (-)	5.8~8.6	7.6	7.5 ~ 7.8	5.8~8.6	6.6	6.2 ~ 6.7
透視度 (cm)	-	5.0	4.5 ~ 5.0	-	100	99 ~ 100
SS (mg/L)	350	247	192 ~ 296	40	2	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	226	212 ~ 241	15	6.0	4.8 ~ 8.5
COD (mg/L)	-	127	115 ~ 141	-	10.6	10.1 ~ 11.2
T-N (mg/L)	-	40.8	38.6 ~ 42.9	-	20.9	20.4 ~ 21.3
T-P (mg/L)	-	5.4	5.0 ~ 5.7	-	2.0	1.7 ~ 2.2
大腸菌群数 (個/mL)	-	171,000		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,655,198	59,114

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,031	36.8