

西遠浄化センターにおける運転状況

2021年6月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,434,073	147,802

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	25.1	24.3 ~ 26.3	-	25.3	24.4 ~ 25.9
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.2	4.0 ~ 5.0	-	99	95 ~ 100
SS (mg/L)	350	259	232 ~ 278	40	2	1 ~ 3
BOD (mg/L)	320	209	189 ~ 218	15	4.6	3.7 ~ 6.2
COD (mg/L)	-	129	126 ~ 133	-	10.8	10.5 ~ 11.3
T-N (mg/L)	-	48.1	42.3 ~ 53.8	-	21.4	19.0 ~ 24.0
T-P (mg/L)	-	6.7	6.5 ~ 6.9	-	2.4	1.6 ~ 2.9
大腸菌群数 (個/mL)	-	250,400		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,923,692	64,123

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,158	38.6