

西遠浄化センターにおける運転状況

2021年8月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,752,724	153,314

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	27.6	27.0 ~ 28.0	-	27.7	27.5 ~ 28.3
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.1	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.1	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	212	196 ~ 228	40	1	1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	189	172 ~ 211	15	4.8	4.0 ~ 5.1
COD (mg/L)	-	116	107 ~ 124	-	10.2	9.8 ~ 10.4
T-N (mg/L)	-	39.5	35.9 ~ 43.0	-	21.0	17.3 ~ 23.9
T-P (mg/L)	-	6.2	5.3 ~ 7.1	-	2.1	1.5 ~ 2.7
大腸菌群数 (個/mL)	-	161,000		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,046,177	66,006

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,233	39.8