

西遠浄化センターにおける運転状況

2021年9月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,471,543	149,051

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	27.0	26.1 ~ 29.4	-	27.4	27.0 ~ 28.4
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.3	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.1	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	205	172 ~ 238	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	175	167 ~ 181	15	4.4	3.2 ~ 7.5
COD (mg/L)	-	114	105 ~ 120	-	10.1	9.8 ~ 10.5
T-N (mg/L)	-	45.1	44.7 ~ 45.4	-	19.4	17.8 ~ 20.5
T-P (mg/L)	-	6.6	6.3 ~ 6.9	-	2.3	2.0 ~ 2.6
大腸菌群数 (個/mL)	-	146,600		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,036,201	67,873

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,406	46.9