

西遠浄化センターにおける運転状況

2021年12月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,486,322	144,720

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	21.8	21.4 ~ 22.5	-	22.2	21.4 ~ 22.8
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.6	5.0 ~ 6.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	164	160 ~ 170	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	213	172 ~ 293	15	5.4	4.4 ~ 6.1
COD (mg/L)	-	109	106 ~ 111	-	10.5	10.3 ~ 10.6
T-N (mg/L)	-	40.6	40.3 ~ 40.9	-	22.6	22.1 ~ 23.0
T-P (mg/L)	-	5.9	5.6 ~ 6.1	-	2.2	1.4 ~ 2.8
大腸菌群数 (個/mL)	-	134,500		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,995,519	64,372

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,248	40.3