

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年3月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,406,031	142,130

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	20.7	19.4 ~ 21.7	-	20.5	19.5 ~ 21.1
pH (-)	5.8~8.6	7.3	7.0 ~ 7.5	5.8~8.6	6.8	6.6 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.7	5.0 ~ 6.5	-	99	97 ~ 100
SS (mg/L)	350	146	110 ~ 216	40	3	2 ~ 4
BOD (mg/L)	320	182	134 ~ 230	15	6.5	3.9 ~ 9
COD (mg/L)	-	104	90 ~ 121	-	11.3	10.5 ~ 11.6
T-N (mg/L)	-	41.7	40.0 ~ 43.3	-	23.9	21.7 ~ 26.3
T-P (mg/L)	-	5.0	4.9 ~ 5.1	-	1.4	0.9 ~ 2.1
大腸菌群数 (個/mL)	-	204,500		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,841,260	59,395

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,327	42.8