

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年4月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,290,670	143,022

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	22.0	20.7 ~ 24.0	-	22.0	20.9 ~ 23.1
pH (-)	5.8~8.6	7.3	7.0 ~ 7.4	5.8~8.6	6.8	6.8 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.3	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	239	214 ~ 278	40	3	2 ~ 4
BOD (mg/L)	320	223	206 ~ 248	15	7.1	5.7 ~ 8
COD (mg/L)	-	124	121 ~ 128	-	11.1	10.9 ~ 11.3
T-N (mg/L)	-	48.6	43.8 ~ 53.3	-	21.8	20.0 ~ 26.0
T-P (mg/L)	-	6.2	6.2 ~ 6.2	-	1.5	1.1 ~ 2.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	180,750		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,841,260	61,375

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,065	35.5