

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年5月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,576,218	147,620

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	24.5	23.1 ~ 25.3	-	23.7	23.4 ~ 24.1
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.3	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	193	170 ~ 218	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	205	194 ~ 222	15	4.8	3.6 ~ 5.7
COD (mg/L)	-	112	111 ~ 115	-	9.6	9.5 ~ 9.8
T-N (mg/L)	-	50.9	43.8 ~ 58.0	-	24.3	23.7 ~ 25.1
T-P (mg/L)	-	6.2	5.4 ~ 6.9	-	2.0	1.6 ~ 2.4
大腸菌群数 (個/mL)	-	313,667		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,984,845	64,027

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,219	39.3