

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年9月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,713,308	157,110

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	28.0	26.7 ~ 29.8	-	28.0	27.5 ~ 28.5
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	5.5	5.5 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	180	166 ~ 202	40	2	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	194	181 ~ 202	15	6.9	3.4 ~ 9.2
COD (mg/L)	-	112	109 ~ 116	-	10.1	9.3 ~ 10.7
T-N (mg/L)	-	41.9	41.5 ~ 42.2	-	24.7	21.3 ~ 28.2
T-P (mg/L)	-	6.9	6.6 ~ 7.1	-	1.9	0.4 ~ 2.6
大腸菌群数 (個/mL)	-	237,625		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,912,000	63,733

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,138	37.9