

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年10月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,455,680	143,732

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.5	24.3 ~ 28.0	-	26.3	25.4 ~ 27.3
pH (-)	5.8~8.6	7.0	6.9 ~ 7.1	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.8	4.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	177	164 ~ 188	40	1	1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	180	177 ~ 185	15	6.1	4.4 ~ 7.2
COD (mg/L)	-	105	101 ~ 107	-	10.0	9.9 ~ 10.2
T-N (mg/L)	-	41.9	40.4 ~ 42.7	-	27.9	20.9 ~ 44.6
T-P (mg/L)	-	6.9	6.7 ~ 6.8	-	2.0	1.8 ~ 2.4
大腸菌群数 (個/mL)	-	201,125		3,000	<30	<30 ~ 47

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,892,078	61,035

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,150	37.1