

西遠浄化センターにおける運転状況

2022年12月

流入水量 (m <sup>3</sup> )		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,405,224	142,104

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	21.2	20.5 ~ 22.4	-	21.7	20.7 ~ 22.6
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.8 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	5.1	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	197	186 ~ 210	40	2	2 ~ 2
BOD (mg/L)	320	205	170 ~ 228	15	8.4	6.6 ~ 9.8
COD (mg/L)	-	117	116 ~ 119	-	10.5	10.2 ~ 10.7
T-N (mg/L)	-	42.6	42.2 ~ 43.0	-	22.2	22.0 ~ 22.6
T-P (mg/L)	-	6.2	6.1 ~ 6.3	-	1.8	1.3 ~ 2.0
大腸菌群数 (個/mL)	-	164,667		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,859,786	59,993

二酸化炭素排出量 (t-CO <sub>2</sub> )		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,148	37.0