

質 疑 応 答 書		公告番号 第 004 号
工 事 名 令和 4 年度西遠浄化センター建築機械及び建築電気設備改築工事		
業 者 名		
提 出 日		
項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	<p>図番 E-02 特記仕様書 1 IV 環境負荷低減対策 4.アスベスト対策 『(1)大気汚染防止法に基づき、事前調査、発注者への書面説明及び調査結果の掲示を行なうこと。』 と、記載ありますが、石綿分析の項目にはチェックがついておりませんので対象外と考えております。 しかしながら図番 E51-01 には 『(注意) 沈砂池管理棟については、現時点でアスベスト含有調査及び除去済み』 との記載があります。他の棟の図面には記載ありませんが、他の棟もアスベスト含有調査及び除去済みと考え、調査費用、対策費用については、別途と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>今回の建築設備工事におけるアスベスト含有については、防火区画貫通処理材への含有が疑われる。  本工事では、配線の引替えを行う沈砂池管理棟の防火区画が対象となるが、既に調査、除去済みである。  また、他棟については、アスベスト調査等未実施であるが、今回の工事内容（配線に引替え無し）から、対象に当たらないため、別途としてよい。</p>
2	<p>図番 E01-21 照明器具姿図 3 照明器具姿図より、照明器具 HC が耐ガス仕様と明記されておりますが、 姿図と同等の器具はメーカーより耐ガス仕様が不可との回答がございました。 耐ガス仕様対応の照明器具の参考型番をご指示ください。</p>	<p>三菱電機 EL-GT15206N/W 2AHTN</p>

(注意) 質疑のある場合は、こちらを作成の上、下記へメールし問い合わせてください。

回答は直接質問者へメールで回答するとともに、弊社ホームページ上に掲示します。

質問問合せ先メールアドレス：[shisetsukoji@hw-symphony.co.jp](mailto:shisetsukoji@hw-symphony.co.jp)