

入札参加希望者（R5-005-03）の様式集の質問とそれに対する回答

No.	資料名称	頁	章	節	細節	項目	項目名	質問事項	HWS回答
1	様式集	4	3	(2)	3)		見積書作成要領	積算資料及び建設物価（令和5年3月）や、土木コスト情報（2023.1.冬季版）の他、建築コスト情報（2023.1.冬季版）も適用できることをご確認ください。	ご指摘の通りです。 建築コスト情報（2023.1冬季版）を追記する。
2	様式集			様式 7-8				20年間の定期点検修繕費を記載することとなっていますが、現在基準の金額となりますか。将来の物価変動の影響の考え方を示してください。	現在基準の金額において提示すること。 提出書類には、記述時点での金額による積算であることを明示。
3	様式集			様式 7-11				20年間の定期点検修繕費を記載することとなっていますが、現在基準の金額となりますか。将来の物価変動の影響の考え方を示してください。 将来の物価変動に応じて、各年の点検費目は改定されますか。	現在基準の金額において提示すること。 また、点検費目については、現在予想できる範囲で提示すること。 提出書類には、記述時点で想定している点検費目であることを明示。
4	様式集			様式 6-3			様式集に対する質問	様式6-3"イ. 電気設備 各種基本検討および容量計算、主要機器選定等"という記述がありますが、今回工事では、変圧器や無停電電源装置が範囲外のため、容量計算対象となるアイテムは無いと理解しています。	低圧側の変圧器は今回工事範囲である。 よって、容量計算を行うこと。 実施に際し、行うことを基本としており、必要性があるものに対して実施すること。 デザインの段階では詳細な計算を行うこと。

5	様式集		様式 6-3					様式集に対する 質問	様式6-3 "イ. 電気設備 各種基本検討および容量計算、主要機器選定等"という記述がありますが、主要機器選定として、CC方式と集合電磁方式の比較を提出と理解しています。	CC方式と集合電磁方式の比較に加え、計装機器形式の検討、高調波対策等を行うこと。施工段階では技術提案、デザインの段階における提案からの変更は、基本的に認めない方針である。よって、現段階で必要性がある事項に対しては、これを実施すること。
6										