

西遠浄化センターにおける運転状況

2023年4月

流入水量 (m3)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		
	4,232,474		141,082

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	22.0	21.6 ~ 22.3	-	22.3	21.7 ~ 23.2
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	4.8	4.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	220	200 ~ 234	40	2	2 ~ 2
BOD (mg/L)	320	223	205 ~ 240	15	7.0	4.6 ~ 9.3
COD (mg/L)	-	123	118 ~ 133	-	10.0	9.7 ~ 10.8
T-N (mg/L)	-	45.9	45.9 ~ 45.9	-	21.6	20.1 ~ 22.6
T-P (mg/L)	-	7.7	7.1 ~ 8.2	-	2.9	2.3 ~ 4.1
大腸菌群数 (個/mL)	-	233,250		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		
	1,830,396		61,013

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		
	1,111		37.0