

西遠浄化センターにおける運転状況

2023年5月

流入水量 (m3)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			4,565,311	147,268

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	25.1	23.6 ~ 26.0	-	24.2	23.5 ~ 24.9
pH (-)	5.8~8.6	7.1	6.9 ~ 7.2	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.8
透視度 (cm)	-	4.4	4.0 ~ 4.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	217	180 ~ 282	40	1	1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	213	197 ~ 229	15	6.8	4.1 ~ 8.8
COD (mg/L)	-	120	109 ~ 131	-	9.3	9.0 ~ 10.0
T-N (mg/L)	-	41.7	40.1 ~ 43.3	-	20.2	19.5 ~ 20.9
T-P (mg/L)	-	6.4	6.2 ~ 6.6	-	1.8	0.7 ~ 2.4
大腸菌群数 (個/mL)	-	303,875		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			1,891,250	61,008

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			1,144	36.9