

西遠浄化センターにおける運転状況

2023年7月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,493,654	144,957

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.9	25.8 ~ 28.1	-	27.2	26.4 ~ 28.0
pH (-)	5.8~8.6	7.0	6.9 ~ 7.1	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.3	4.0 ~ 4.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	184	170 ~ 196	40	1	1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	187	181 ~ 196	15	3.8	2.8 ~ 5.3
COD (mg/L)	-	115	111 ~ 118	-	9.6	9.2 ~ 10.1
T-N (mg/L)	-	40.9	39.3 ~ 42.4	-	21.6	20.0 ~ 23.0
T-P (mg/L)	-	7.0	6.7 ~ 7.3	-	1.7	1.4 ~ 2.1
大腸菌群数 (個/mL)	-	327,625		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,982,680	63,957

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,199	38.7