

西遠浄化センターにおける運転状況

2023年12月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,449,888	143,545

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (℃)	－	22.1	20.5 ～ 23.1	－	22.2	21.4 ～ 22.9
pH (－)	5.8～8.6	7.1	7.0 ～ 7.2	5.8～8.6	6.8	6.7 ～ 6.9
透視度 (cm)	－	5.4	4.5 ～ 6.0	－	100	100 ～ 100
SS (mg/L)	350	181	166 ～ 188	40	2	1 ～ 2
BOD (mg/L)	320	196	181 ～ 218	15	9.3	7.4 ～ 11.0
COD (mg/L)	－	110	108 ～ 111	－	9.7	9.3 ～ 9.9
T-N (mg/L)	－	41.6	40.6 ～ 42.6	－	21.8	20.4 ～ 22.9
T-P (mg/L)	－	6.3	6.1 ～ 6.5	－	1.9	1.5 ～ 2.5
大腸菌群数 (個/mL)	－	227,000		3,000	<30	<30 ～ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,804,329	58,204

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,126	36.3