

西遠浄化センターにおける運転状況

2024年4月

| | | | |
|-----------|----------|-----------|---------|
| 流入水量 (m3) | | 月間 | 1日当たり |
| | 西遠浄化センター | 4,367,262 | 145,575 |

| 水質分析結果 | 流入水 | | | 放流水 | | |
|--------------|---------|---------|-------------|---------|------|-------------|
| | 契約基準 | 平均値 | 範囲 | 契約基準 | 平均値 | 範囲 |
| 水温 (°C) | - | 21.5 | 20.6 ~ 22.8 | - | 21.6 | 20.4 ~ 23.0 |
| pH (-) | 5.8~8.6 | 6.9 | 6.8 ~ 7.0 | 5.8~8.6 | 6.8 | 6.5 ~ 7.0 |
| 透視度 (cm) | - | 4.4 | 4.0 ~ 4.5 | - | 100 | 100 ~ 100 |
| SS (mg/L) | 350 | 267 | 160 ~ 332 | 40 | 3 | 2 ~ 3 |
| BOD (mg/L) | 320 | 202 | 178 ~ 229 | 15 | 8.2 | 5.6 ~ 11.0 |
| COD (mg/L) | - | 110 | 98 ~ 122 | - | 9.9 | 9.3 ~ 10.2 |
| T-N (mg/L) | - | 46.6 | 43.5 ~ 49.7 | - | 20.7 | 18.1 ~ 24.0 |
| T-P (mg/L) | - | 7.4 | 6.9 ~ 7.9 | - | 1.4 | 1.0 ~ 2.4 |
| 大腸菌群数 (個/mL) | - | 185,500 | | 3,000 | <30 | <30 ~ <30 |

| | | | |
|-------------|----------|-----------|--------|
| 電力使用量 (kWh) | | 月間 | 1日当たり |
| | 西遠浄化センター | 1,955,156 | 65,172 |

| | | | |
|------------------|----------|-------|-------|
| 二酸化炭素排出量 (t-CO2) | | 月間 | 1日当たり |
| | 西遠浄化センター | 1,179 | 39.3 |