

西遠浄化センターにおける運転状況

2024年5月

流入水量 (m3)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			4,599,280	148,364

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	23.5	21.9 ~ 25.2	-	23.8	23.2 ~ 24.4
pH (-)	5.8~8.6	7.0	6.9 ~ 7.1	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.9	4.5 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	231	176 ~ 318	40	1	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	193	156 ~ 255	15	7.1	6.4 ~ 8.1
COD (mg/L)	-	118	103 ~ 157	-	9.2	8.1 ~ 9.8
T-N (mg/L)	-	42.3	39.6 ~ 44.9	-	20.1	17.4 ~ 23.3
T-P (mg/L)	-	7.0	6.6 ~ 7.4	-	1.7	1.0 ~ 2.3
大腸菌群数 (個/mL)	-	225,900		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			1,939,943	62,579

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	西遠浄化センター		月間	1日当たり
			1,228	39.6