

西遠浄化センターにおける運転状況

2024年9月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,559,330	151,978

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	—	27.4	26.8 ~ 27.7	—	28.5	27.9 ~ 29.0
pH (—)	5.8~8.6	7.0	6.8 ~ 7.1	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 6.9
透視度 (cm)	—	4.8	4.5 ~ 5.0	—	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	177	148 ~ 210	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	161	144 ~ 170	15	5.5	4.4 ~ 6.7
COD (mg/L)	—	101	83 ~ 109	—	9.1	7.8 ~ 10.1
T-N (mg/L)	—	35.3	32.3 ~ 38.2	—	19.4	16.2 ~ 20.7
T-P (mg/L)	—	5.6	4.7 ~ 6.5	—	1.5	0.9 ~ 1.9
大腸菌群数 (個/mL)	—	188,500		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,967,526	65,584

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,212	40.4