

西遠浄化センターにおける運転状況

2024年10月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,637,834	149,608

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.4	24.8 ~ 27.4	-	26.9	25.8 ~ 28.3
pH (-)	5.8~8.6	7.1	6.8 ~ 7.4	5.8~8.6	6.8	6.6 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	5.5	5.0 ~ 6.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	197	154 ~ 256	40	<1	<1 ~ <1
BOD (mg/L)	320	160	118 ~ 190	15	5.7	3.6 ~ 8.9
COD (mg/L)	-	104	69.2 ~ 128	-	9.0	7.3 ~ 10.0
T-N (mg/L)	-	39.4	39.0 ~ 39.8	-	19.8	17.7 ~ 21.7
T-P (mg/L)	-	6.4	6.3 ~ 6.4	-	1.3	0.6 ~ 2.2
大腸菌群数 (個/mL)	-	158,900		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,001,359	64,560

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,174	37.9