浜松ウォーターシンフォニー
HAMAMATSU WATER SYMPHONY

質　疑　応　答　書		公告番号　第 002 号
工　事　名　令和 6 年度西遠浄化センター電気設備改築工事その 4		
回　答　日　2025 年　1 月　14 日		
項　目	質　疑　事　項	回　答　事　項
1	特記仕様書内 2.2 設備仕様（1）汚泥焼却用用水設備計装変換器盤において縦型指示計が 5 台取付となっているが図面番号 13/33 焼却用水設備計装フローシートでは 6 台取付と読み取ることが出来ます。どちらが正でしょうか。	フローシートが正で、6 台取付となります。
2	特記仕様書内 2.2 設備仕様（2）汚泥焼却用用水設備コントローラ 1/2 C）構成においてシングル（電源, CPU）となっているが図面番号 3/33 システム構成図(更新）では二重化と読み取ることが出来ます。どちらが正でしょうか。	システム構成図が正で、二重化となります。

（注意）質疑のある場合は、こちらを作成の上、下記へメールし問い合わせてください。
回答は直接質問者へメールで回答するとともに、弊社ホームページ上に掲示します。
質問問合せ先メールアドレス：shisetsukoji@hw-symphony.co.jp