

西遠浄化センターにおける運転状況

2025年1月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,351,572	140,373

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	—	20.2	18.9 ~ 21.1	—	20.6	20.3 ~ 21.0
pH (—)	5.8~8.6	7.3	7.1 ~ 7.5	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.7
透視度 (cm)	—	4.8	4.5 ~ 5.0	—	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	221	206 ~ 240	40	2	2 ~ 2
BOD (mg/L)	320	201	187 ~ 212	15	10	9.3 ~ 12
COD (mg/L)	—	117	115 ~ 120	—	10	9.8 ~ 11
T-N (mg/L)	—	48.8	43.5 ~ 54.1	—	21.0	20.3 ~ 21.8
T-P (mg/L)	—	6.4	5.9 ~ 6.9	—	1.9	1.6 ~ 2.4
大腸菌群数 (個/mL)	—	159,750		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,007,331	64,753

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,357	43.8