

西遠浄化センターにおける運転状況

2025年2月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	3,967,119	141,683

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	19.7	18.8 ~ 21.6	-	19.4	19.3 ~ 19.6
pH (-)	5.8~8.6	7.4	7.2 ~ 7.6	5.8~8.6	6.7	6.6 ~ 6.7
透視度 (cm)	-	5.3	5.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	217	174 ~ 320	40	3	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	194	189 ~ 207	15	5.2	4.4 ~ 6.0
COD (mg/L)	-	117	108 ~ 130	-	9.7	9.2 ~ 10.3
T-N (mg/L)	-	41.0	40.9 ~ 41.1	-	19.7	19.0 ~ 20.1
T-P (mg/L)	-	6.4	6.1 ~ 6.7	-	2.1	2.0 ~ 2.4
大腸菌群数 (個/mL)	-	157,875		3,000	<30	<30 ~ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,819,048	64,966

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,235	44.1