

西遠浄化センターにおける運転状況
2024年3月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,365,994	140,839

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (℃)	－	19.9	19.1 ～ 20.5	－	20.3	19.9 ～ 20.7
pH (－)	5.8～8.6	7.2	7.1 ～ 7.3	5.8～8.6	6.7	6.6 ～ 6.8
透視度 (cm)	－	5.0	5.0 ～ 5.0	－	100	100 ～ 100
SS (mg/L)	350	221	174 ～ 258	40	2	2 ～ 3
BOD (mg/L)	320	204	195 ～ 223	15	8.6	6.3 ～ 11.0
COD (mg/L)	－	114	103 ～ 119	－	10.0	9.5 ～ 10.4
T-N (mg/L)	－	43.5	43.3 ～ 43.7	－	21.8	20.8 ～ 22.4
T-P (mg/L)	－	6.5	6.4 ～ 6.6	－	1.8	1.3 ～ 2.1
大腸菌群数 (個/mL)	－	139,250		3,000	<30	<30 ～ <30

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,973,902	63,674

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,276	41.2