

西遠浄化センターにおける運転状況
2025年5月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,523,943	145,934

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (℃)	－	23.0	21.6 ～ 24.7	－	23.6	23.0 ～ 24.3
pH (－)	5.8～8.6	7.1	7.0 ～ 7.3	5.8～8.6	6.8	6.7 ～ 6.9
透視度 (cm)	－	4.4	3.5 ～ 5.0	－	100	100 ～ 100
SS (mg/L)	350	251	204 ～ 296	40	1	1 ～ 2
BOD (mg/L)	320	217	191 ～ 241	15	6.0	5.0 ～ 6.8
COD (mg/L)	－	134	120 ～ 150	－	9.8	9.1 ～ 10.7
T-N (mg/L)	－	41.8	41.0 ～ 42.5	－	20.8	19.0 ～ 22.9
T-P (mg/L)	－	7.0	6.9 ～ 7.1	－	2.2	1.5 ～ 3.4
大腸菌数 (CFU/mL)	－	43,200		800	<20	<20 ～ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,910,041	61,614

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,084	35.0