

西遠浄化センターにおける運転状況
2025年8月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,181,580	134,890

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (℃)	－	27.6	27.4 ～ 27.9	－	28.8	28.2 ～ 29.4
pH (－)	5.8～8.6	7.1	7.1 ～ 7.2	5.8～8.6	6.9	6.8 ～ 7.1
透視度 (cm)	－	4.9	4.5 ～ 5.5	－	100	100 ～ 100
SS (mg/L)	350	196	172 ～ 228	40	<1	<1 ～ 1
BOD (mg/L)	320	165	149 ～ 177	15	4.8	3.8 ～ 7.4
COD (mg/L)	－	106	103 ～ 113	－	9.5	8.8 ～ 10.2
T-N (mg/L)	－	41.2	40.5 ～ 41.8	－	22.5	21.5 ～ 23.2
T-P (mg/L)	－	7.2	6.6 ～ 7.8	－	2.2	1.6 ～ 2.6
大腸菌数 (CFU/mL)	－	52,375		800	<20	<20 ～ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,966,079	63,422

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,034	33.3