

西遠浄化センターにおける運転状況

2025年10月

流入水量 (m ³)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,313,891	139,158

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.7	25.4 ~ 27.9	-	27.3	25.9 ~ 28.2
pH (-)	5.8~8.6	7.1	6.8 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.6	4.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	176	158 ~ 186	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	170	156 ~ 179	15	4.6	4.1 ~ 5.7
COD (mg/L)	-	103	99 ~ 111	-	9.4	9.1 ~ 9.8
T-N (mg/L)	-	41.5	41.4 ~ 41.5	-	20.7	20.0 ~ 22.1
T-P (mg/L)	-	7.1	6.5 ~ 7.7	-	2.3	2.1 ~ 2.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	117,000		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,846,791	59,574

二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,056	34.1