

西遠浄化センターにおける運転状況

2025年11月

流入水量 (m3)				月間		1日当たり	
	西遠浄化センター			4,178,931		139,298	

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	—	23.9	22.8 ~ 24.8	—	24.3	23.4 ~ 25.0
pH (-)	5.8~8.6	7.2	6.9 ~ 7.4	5.8~8.6	6.9	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	—	4.8	4.0 ~ 5.5	—	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	195	172 ~ 218	40	<1	<1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	169	130 ~ 186	15	6.1	4.3 ~ 7.7
COD (mg/L)	—	103	95 ~ 107	—	9.1	8.9 ~ 9.3
T-N (mg/L)	—	42.2	40.9 ~ 43.5	—	21.1	19.6 ~ 22.7
T-P (mg/L)	—	5.7	4.3 ~ 7.0	—	1.8	1.4 ~ 2.1
大腸菌数 (CFU/mL)	—	102,000		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)	月間			1日当たり	
	西遠浄化センター			1,726,707	

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	月間			1日当たり	
	西遠浄化センター			975	