

西遠浄化センターにおける運転状況

2025年12月

流入水量 (m3)				月間	1日当たり	
	西遠浄化センター			4,362,613	140,729	

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	–	22.4	21.3 ~ 24.3	–	22.3	21.9 ~ 22.7
pH (–)	5.8~8.6	7.4	7.2 ~ 7.5	5.8~8.6	7.0	7.0 ~ 7.1
透視度 (cm)	–	4.1	3.5 ~ 4.5	–	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	297	194 ~ 386	40	2	<1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	221	189 ~ 257	15	8.4	6.8 ~ 11.0
COD (mg/L)	–	138	106 ~ 149	–	9.6	9.1 ~ 10.1
T-N (mg/L)	–	44.6	42.2 ~ 46.9	–	22.7	20.9 ~ 24.5
T-P (mg/L)	–	7.8	7.4 ~ 8.2	–	1.4	0.7 ~ 1.9
大腸菌数 (CFU/mL)	–	63,125		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)	月間			1日当たり	
	西遠浄化センター			1,828,364	58,979

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	月間			1日当たり	
	西遠浄化センター			1,090	35.2