

西遠浄化センターにおける運転状況

2026年3月

流入水量 (m3)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		141,615
	4,390,051		

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	21.8	19.8 ~ 24.5	-	20.7	20.4 ~ 21.1
pH (-)	5.8~8.6	7.3	7.1 ~ 7.4	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 7.2
透視度 (cm)	-	4.3	4.0 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	227	182 ~ 284	40	2	1 ~ 3
BOD (mg/L)	320	199	185 ~ 222	15	5.5	3.6 ~ 7.3
COD (mg/L)	-	112	100 ~ 120	-	10.4	9.7 ~ 11.4
T-N (mg/L)	-	39.3	37.2 ~ 41.4	-	22.2	20.7 ~ 23.9
T-P (mg/L)	-	6.7	6.3 ~ 7.1	-	1.6	0.9 ~ 2.0
大腸菌数 (CFU/mL)	-	36,250		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		59,631
	1,848,566		

二酸化炭素排出量 (t-CO2)	月間		1日当たり
	西遠浄化センター		31.2
	968		