

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年4月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,296,665	143,222

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	22.5	20.6 ~ 23.2	-	21.7	21.2 ~ 22.8
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.4	4.0 ~ 4.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	356	304 ~ 410	40	2	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	252	224 ~ 296	15	6.7	5.5 ~ 7.9
COD (mg/L)	-	146	132 ~ 176	-	9.8	9.0 ~ 10.4
T-N (mg/L)	-	46.7	44.9 ~ 48.4	-	20.9	20.1 ~ 21.7
T-P (mg/L)	-	8.3	8.0 ~ 8.6	-	1.7	1.1 ~ 2.3
大腸菌数 (CFU/mL)	-	17,875		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,794,764	59,825

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		885	29.5

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年5月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,523,943	145,934

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	23.0	21.6 ~ 24.7	-	23.6	23.0 ~ 24.3
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.3	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.4	3.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	251	204 ~ 296	40	1	1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	217	191 ~ 241	15	6.0	5.0 ~ 6.8
COD (mg/L)	-	134	120 ~ 150	-	9.8	9.1 ~ 10.7
T-N (mg/L)	-	41.8	41.0 ~ 42.5	-	20.8	19.0 ~ 22.9
T-P (mg/L)	-	7.0	6.9 ~ 7.1	-	2.2	1.5 ~ 3.4
大腸菌数 (CFU/mL)	-	43,200		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,910,041	61,614

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,084	35.0

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年6月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,499,192	149,973

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	25.1	23.4 ~ 26.8	-	25.2	24.2 ~ 26.5
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.6	4.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	260	224 ~ 290	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	212	194 ~ 238	15	5.8	5.2 ~ 6.1
COD (mg/L)	-	119	116 ~ 121	-	9.1	8.4 ~ 9.5
T-N (mg/L)	-	41.2	40.9 ~ 41.5	-	19.8	18.2 ~ 22.6
T-P (mg/L)	-	6.0	5.8 ~ 6.2	-	2.1	1.4 ~ 2.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	36,500		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,922,144	64,071

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,080	36.0

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年7月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,364,785	140,800

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.5	25.4 ~ 27.0	-	27.5	27.0 ~ 28.2
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.0 ~ 7.1	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.7	4.0 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	173	168 ~ 178	40	<1	<1 ~ <1
BOD (mg/L)	320	168	158 ~ 175	15	7.4	5.3 ~ 8.7
COD (mg/L)	-	105	99 ~ 108	-	9.0	8.8 ~ 9.2
T-N (mg/L)	-	40.9	40.0 ~ 41.8	-	20.5	19.4 ~ 21.8
T-P (mg/L)	-	6.7	6.2 ~ 7.1	-	1.5	1.0 ~ 1.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	46,200		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,971,757	63,605

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		973	31.4

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年8月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,181,580	134,890

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	27.6	27.4 ~ 27.9	-	28.8	28.2 ~ 29.4
pH (-)	5.8~8.6	7.1	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 7.1
透視度 (cm)	-	4.9	4.5 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	196	172 ~ 228	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	165	149 ~ 177	15	4.8	3.8 ~ 7.4
COD (mg/L)	-	106	103 ~ 113	-	9.5	8.8 ~ 10.2
T-N (mg/L)	-	41.2	40.5 ~ 41.8	-	22.5	21.5 ~ 23.2
T-P (mg/L)	-	7.2	6.6 ~ 7.8	-	2.2	1.6 ~ 2.6
大腸菌数 (CFU/mL)	-	52,375		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,966,079	63,422

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,034	33.3

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年9月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,309,829	143,661

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	27.6	26.9 ~ 28.1	-	29.1	28.6 ~ 29.4
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.2	5.8~8.6	6.7	6.7 ~ 6.7
透視度 (cm)	-	4.6	4.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	173	166 ~ 178	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	163	152 ~ 181	15	4.3	3.3 ~ 4.9
COD (mg/L)	-	104	101 ~ 108	-	9.6	9.0 ~ 10.0
T-N (mg/L)	-	41.2	40.5 ~ 41.9	-	20.4	19.8 ~ 21.2
T-P (mg/L)	-	7.1	7.1 ~ 7.1	-	2.0	1.7 ~ 2.3
大腸菌数 (CFU/mL)	-	133,875		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,863,232	62,108

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,034	34.5

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年10月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,313,891	139,158

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	26.7	25.4 ~ 27.9	-	27.3	25.9 ~ 28.2
pH (-)	5.8~8.6	7.1	6.8 ~ 7.2	5.8~8.6	6.8	6.7 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.6	4.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	176	158 ~ 186	40	<1	<1 ~ 1
BOD (mg/L)	320	170	156 ~ 179	15	4.6	4.1 ~ 5.7
COD (mg/L)	-	103	99 ~ 111	-	9.4	9.1 ~ 9.8
T-N (mg/L)	-	41.5	41.4 ~ 41.5	-	20.7	20.0 ~ 22.1
T-P (mg/L)	-	7.1	6.5 ~ 7.7	-	2.3	2.1 ~ 2.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	117,000		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,846,791	59,574

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,056	34.1

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年11月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,178,931	139,298

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	23.9	22.8 ~ 24.8	-	24.3	23.4 ~ 25.0
pH (-)	5.8~8.6	7.2	6.9 ~ 7.4	5.8~8.6	6.9	6.7 ~ 7.0
透視度 (cm)	-	4.8	4.0 ~ 5.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	195	172 ~ 218	40	<1	<1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	169	130 ~ 186	15	6.1	4.3 ~ 7.7
COD (mg/L)	-	103	95 ~ 107	-	9.1	8.9 ~ 9.3
T-N (mg/L)	-	42.2	40.9 ~ 43.5	-	21.1	19.6 ~ 22.7
T-P (mg/L)	-	5.7	4.3 ~ 7.0	-	1.8	1.4 ~ 2.1
大腸菌数 (CFU/mL)	-	102,000		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,726,707	57,557

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		975	32.5

西遠浄化センターにおける運転状況  
2025年12月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,362,613	140,729

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	22.4	21.3 ~ 24.3	-	22.3	21.9 ~ 22.7
pH (-)	5.8~8.6	7.4	7.2 ~ 7.5	5.8~8.6	7.0	7.0 ~ 7.1
透視度 (cm)	-	4.1	3.5 ~ 4.5	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	297	194 ~ 386	40	2	<1 ~ 2
BOD (mg/L)	320	221	189 ~ 257	15	8.4	6.8 ~ 11.0
COD (mg/L)	-	138	106 ~ 149	-	9.6	9.1 ~ 10.1
T-N (mg/L)	-	44.6	42.2 ~ 46.9	-	22.7	20.9 ~ 24.5
T-P (mg/L)	-	7.8	7.4 ~ 8.2	-	1.4	0.7 ~ 1.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	63,125		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,828,364	58,979

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,090	35.2

西遠浄化センターにおける運転状況  
2026年1月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,334,856	139,834

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	20.4	19.2 ~ 22.8	-	20.2	19.7 ~ 20.5
pH (-)	5.8~8.6	7.2	7.1 ~ 7.3	5.8~8.6	7.1	6.9 ~ 7.2
透視度 (cm)	-	4.5	4.0 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	219	188 ~ 274	40	2	2 ~ 2
BOD (mg/L)	320	207	177 ~ 254	15	7.7	6.3 ~ 9.1
COD (mg/L)	-	120	109 ~ 143	-	10.2	9.5 ~ 11.0
T-N (mg/L)	-	43.0	40.2 ~ 45.8	-	22.0	21.1 ~ 23.4
T-P (mg/L)	-	7.6	6.8 ~ 8.4	-	2.5	1.8 ~ 3.0
大腸菌数 (CFU/mL)	-	37,125		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,909,337	61,592

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,153	37.2

西遠浄化センターにおける運転状況  
2026年2月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	3,952,402	141,157

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	19.8	18.9 ~ 20.2	-	19.5	18.8 ~ 20.4
pH (-)	5.8~8.6	7.4	7.3 ~ 7.5	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 6.9
透視度 (cm)	-	4.6	4.5 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	209	116 ~ 256	40	3	2 ~ 3
BOD (mg/L)	320	200	146 ~ 227	15	7.2	4.3 ~ 9.5
COD (mg/L)	-	104	84 ~ 112	-	10.3	9.8 ~ 10.8
T-N (mg/L)	-	41.3	39.8 ~ 42.8	-	21.7	21.6 ~ 21.8
T-P (mg/L)	-	7.4	6.8 ~ 8.0	-	1.8	0.8 ~ 2.9
大腸菌数 (CFU/mL)	-	58,500		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,630,330	58,226

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	907	32.4

西遠浄化センターにおける運転状況  
2026年3月

流入水量 (m3)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		4,390,051	141,615

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (°C)	-	21.8	19.8 ~ 24.5	-	20.7	20.4 ~ 21.1
pH (-)	5.8~8.6	7.3	7.1 ~ 7.4	5.8~8.6	6.9	6.8 ~ 7.2
透視度 (cm)	-	4.3	4.0 ~ 5.0	-	100	100 ~ 100
SS (mg/L)	350	227	182 ~ 284	40	2	1 ~ 3
BOD (mg/L)	320	199	185 ~ 222	15	5.5	3.6 ~ 7.3
COD (mg/L)	-	112	100 ~ 120	-	10.4	9.7 ~ 11.4
T-N (mg/L)	-	39.3	37.2 ~ 41.4	-	22.2	20.7 ~ 23.9
T-P (mg/L)	-	6.7	6.3 ~ 7.1	-	1.6	0.9 ~ 2.0
大腸菌数 (CFU/mL)	-	36,250		800	<20	<20 ~ <20

電力使用量 (kWh)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		1,848,566	59,631

二酸化炭素排出量 (t-CO2)			月間	1日当たり
	西遠浄化センター		968	31.2