

西遠浄化センターにおける運転状況
2026年8月

流入水量 (m3)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	4,253,272	137,202

水質分析結果	流入水			放流水		
	契約基準	平均値	範囲	契約基準	平均値	範囲
水温 (℃)	－	27.4	27.1 ～ 28.1	－	28.5	28.3 ～ 28.9
pH (－)	5.8～8.6	7.2	7.1 ～ 7.2	5.8～8.6	7.0	6.9 ～ 7.0
透視度 (cm)	－	4.4	4.0 ～ 4.5	－	100	100 ～ 100
SS (mg/L)	350	193	136 ～ 230	40	<1	<1 ～ <1
BOD (mg/L)	320	193	168 ～ 216	15	3.9	3.5 ～ 4.6
COD (mg/L)	－	110	92 ～ 126	－	9.4	9.0 ～ 9.8
T-N (mg/L)	－	49.9	48.5 ～ 51.3	－	21.1	20.1 ～ 22.7
T-P (mg/L)	－	8.0	8.0 ～ 8.0	－	1.8	1.4 ～ 2.3
大腸菌数 (CFU/mL)	－	112,625		800	<20	<20 ～ <20

電力使用量 (kWh)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	2,097,747	67,669

二酸化炭素排出量 (t-CO2)		月間	1日当たり
	西遠浄化センター	1,155	37.3